

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ГУРИСТ»
(МБОУ ДОД «ДЮЦ «Гурист»)

Лётная ул., д.15/20, г. Мытищи, Московская обл., 141008

Тел./факс (495) 586-44-11. E-mail: dc-tur@mail.ru

25.08.2015 № 21
на № _____ от _____

Мытищинскому городскому прокурору
старшему советнику юстиций
Ю.Г. Чижову

Уважаемый Юрий Григорьевич!

На Ваше представление об устранении нарушений федерального законодательства от 22.07.2015 года №21.01/2015, сообщаю:

1. Разработан план учреждения по устранению нарушений.
2. В соответствии с планом проведены следующие работы:

| № п/п | Выявленное нарушение | Меры по устранению выявленного нарушения | Дата исполнения |
|-------|--|---|-----------------|
| 1 | Приборы управления автоматическими средствами противопожарной защиты расположены на стене из горючего материала. (СП 5.13130.2009 п. 13.14.6.); | Произведена переустановка приборов управления средствами противопожарной защиты в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 п. 13.14.6. | 11.06.2015 г. |
| 2 | Дверь эвакуационного выхода открывается не по ходу направления эвакуации людей в случае возникновения пожара (п.4, ст. 6, ст. 4 Федерального от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17) | Произведен демонтаж двери в соответствии с требованиями. | 11.06.2015 г. |
| 3 | Пожарный извещатель расположен вплотную к стене (место расположения извещателя – коридор) (СП 5.13130.2009 п. 13.5.5) | Произведена переустановка извещателя в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 п. 13.5.5 | 11.06.2015 г. |
| 4 | Отсутствует емкость для приготовления дезинфицирующего раствора, а так же отсутствует инструкция по приготовлению и применению дезинфицирующего раствора. | В специально отведённом месте была размещена емкость для приготовления дезинфицирующего раствора, а так же вывешена инструкция по приготовлению и применению дезинфицирующего раствора. | 07.08.2015 г. |

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| 5 | Личные дела преподавательского состава не содержат копии документов об образовании, листки по учету кадров | Была произведена проверка личных дел и листков по учету кадров педагогического состава учреждения. По результатам проверки были вложены все необходимые документы. | 24.08.2015 г. |
|---|--|--|---------------|

На ответственного работника, виновного в допущенных нарушениях требований закона, наложено дисциплинарное взыскание - выговор. Приказ по МБОУ ДОД «ДЮЦ «Турист» от 06.08.2015 года № 44-К. Копия прилагается.

Директор МБОУ ДОД «ДЮЦ «Турист»



С.В. Соколов